



Qualité de l'eau potable en 2023

Commune de SAINT-CERGUE (La Cure)

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance fédérale sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD), le distributeur d'eau, est tenu de fournir au consommateur intermédiaire ou final, au moins une fois par an, des informations exhaustives sur la qualité de cette eau.

Provenance de l'eau

16'052 m³ consommés en 2023 contre **13'713 m³** en 2022

100 % : eau du lac des Rousses

Désinfection

L'eau subit différents traitements conformes à la réglementation. Une chloration appropriée est nécessaire pour le transport de l'eau dans les conduites.

Contrôles sanitaires (analyses)

4 prélèvements ont été effectués dans le réseau pour le suivi de la qualité de l'eau de boisson.

Résultats des analyses et qualité de l'eau

Dans l'ensemble du réseau, l'eau est de très bonne qualité. Aucun dépassement des normes en vigueur n'a été décelé aux points de consommation représentatifs et définis par le programme d'autocontrôle. L'eau potable est conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

Paramètres physiques et chimiques

Dureté totale : **16.3** °f (degrés français), soit une eau **moyennement** dure.

Température moyenne	8.7 °C	pH	7.51
Calcium	62.7 mg/l	Chlorures	27.1 mg/l < 250
Magnésium	1.5 mg/l	Nitrates	1.7 mg/l < 40
Sodium	22.3 mg/l < 200	Sulfates	23.3 mg/l < 50
Potassium	0.5 mg/l < 5	Hydrogénocarbonates	187.3 mg/l

L'eau ne contient que peu de nitrates, **1.5** mg/l en moyenne, le seuil de tolérance étant de 40 mg/l.

Conclusion

L'eau fournie par sur le territoire communal correspond parfaitement aux normes d'eau de boisson.

Elle peut être consommée sans modération.

Informations complémentaires

Pour toutes informations complémentaires, le bureau de l'administration communale est à votre disposition aux coordonnées de contact suivantes :

Administration communale de **Saint-Cergue**
Place Sy-Vieuxville 1
1264 Saint-Cergue

Téléphone : **+41 22 361 11 46** Email : **greffe@st-cergue.ch**